

## Traducción

En todo caso, la original alemana prevalecerá.

Fachausschuss Elektrotechnik  
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
50968 Köln

CentroSolar AG  
Stresemannstraße 163  
22769 Hamburg

Su referencia:

Su correspondencia anticuada:

Nuestra referencia UB.010.17/10-4450-2800  
(indique per favor): PI/Wi

Nombre de contacto: Wolfgang Pohl

Fax: +49 221 3778-6322

Fecha: 23.12.2010

## Certificado de conformidad 10066

**Producto:** dispositivo de desconexión automático

**Tipo:** PGI ENS 2

**Uso prescrito:** El dispositivo de desconexión automático no accesible al distribuidor de energía eléctrica sirve como interfaz de seguridad entre el generador y la red pública de baja tensión. Un sustituto equivalente del dispositivo con función de interrupción que siempre está accesible al distribuidor. El dispositivo de desconexión automático es parte integral de la familia de onduladores fotovoltaicos.  
**Powerstoc 1200, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Excellent**

### Base para la prueba:

DIN V VDE V 0126-1-1  
(2006-02)

"Dispositivo de desconexión automático entre el generador y la red pública da baja tensión".

Al KW 9/2004, Az.: LB. 010.00/03-2388 y KW 20/2006 el borrador de seguridad examinado o. el gr. Del producto, corresponde hacia el momento de la exposición de este certificado a solicitudes técnicas de seguridad que son válidas para el empleo bestimmungsgemäÙe representado.

Este certificado de conformidad vencerá el día

**31. Diciembre 2013**



- Martin Mehlem -  
Director de la Oficina de  
Comprobación y Certificación